



Di Martino
99/16

DATA 11/02/2016
PROT. N. 3198

COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della Pietra Lavica"

SETTORE LL.PP, AMBIENTE E MANUTENZIONE



VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

(Art. 176 del D.P.R. 207/2010)

Il sottoscritto geom. Luigi Di Martino, Unità Operativa Ufficio Edilizia Scolastica del Settore LL.PP., Ambiente e Manutenzione, su disposizione del Caposettore di verificare i diversi inconvenienti segnalati dalla Direzione del 1° Comprensivo "Cangemi", ha eseguito un sopralluogo di ricognizione in data 11/02/2016, presso il Plesso Scolastico Primaria di Via Cangemi.

Accertata l'esistenza delle seguenti occorrenze:

- La vetrata posta nel vano scala di accesso ai piani superiori del Plesso, di dimensioni 8,50 x 2,90 mt. è staccata in alcune zone dalla parete; inoltre alcuni vetri della stessa sono caduti. Tali inconvenienti si sono creati a causa dei forti venti che si sono avuti negli ultimi due giorni che ne hanno compromessa la stabilità anche in virtù delle dimensioni della stessa.



All'atto del sopralluogo la zona è interdetta all'utenza giacché la vetrata in questione, causa la caduta dei vetri, è ancor più poco stabile e pertanto oscillante.

Ritenuto necessario, per quanto sopra, intervenire con **"Somma Urgenza"** per l'eliminazione di tutti gli inconvenienti segnalati, verificati e innanzi descritti.

Atteso che quanto sopra si rende necessario per:

- La salvaguardia della incolumità dell'utenza scolastica in quanto:
 - a) *la vetrata, ancorché oscillante possa causare la caduta degli altri vetri;*
 - b) *l'interdizione della scala comporta un affollamento di quella secondaria utilizzata ai fini emergenziali e pertanto la compromissione della sicurezza dell'utenza scolastica in caso d'incolumità.*
- Rimuovere ogni situazione di pericolo diretto o residuo;
- Impedire il peggiorare della situazione;

Ravvisata la necessità:

- di un tempestivo e immediato intervento, che con le maestranze dell'Ente non può essere garantito;
- di affidare a ditte esterne, specializzate ed attrezzate, l'esecuzione della messa in sicurezza della vetrata, attraverso: 1) rinforzo della stessa con posizionamento di intelaiatura metallica a croce adeguata tale da impedire l'oscillamento della stessa nonché; 2) sostituzione dei vetri lesionati e caduti.

Visto il Decreto Legislativo n. 163/2006.

Visto l'art. 176 del D.P.R.207/2010.

Sentito il Caposettore LL.PP., Ambiente e Manutenzione

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il sottoscritto geom. Luigi Di Martino, al fine di evitare pericolo per l'incolumità dei fruitori del Plesso Scolastico, dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, per cui redige il presente

VERBALE

Ai sensi dell'art. 176 e seguenti, con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi.

Boscovale, 11/02/2016

VISTO: Il Caposettore LL.PP., Ambiente e Manutenzione
(Geom. Sergio de Prisco)



Il Tecnico
(geom. Luigi Di Martino)





COMUNE DI BOSCOREALE

Provincia di Napoli

"Terra della Pietra Lavica"

SETTORE LL.PP., AMBIENTE E MANUTENZIONE

OPERE DI SOMMA URGENZA

Lavori di SOMMA URGENZA presso il Plesso Scolastico Primaria di Via Cangemi per la messa in sicurezza della vetrata posta nel vano scala di accesso ai piani superiori del Plesso

ORDINE DI SERVIZIO

(Per l'affidamento dei lavori di Somma Urgenza, ai sensi dell'art. 176 e seguenti del D.P.R. 207/2010.)

A seguito di segnalazione da parte del Dirigente Scolastico, il sottoscritto geom. Sergio de Prisco

Visto il Verbale di Accertamento di Somma Urgenza redatto in data 11/02/2016 dal Geom. Luigi Di Martino, dal quale si evince che presso il Plesso Scolastico Primaria di Via Cangemi sussistono gravi condizioni di pericolo per l'incolumità dei fruitori della scuola.

Considerato che:

- necessita procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino della vetrata posta nel vano scala attraverso le opere descritte in Verbale di Accertamento;
- ricorrono i presupposti della Somma Urgenza di cui all'art. 176 del D.P.R. 207/2010;
- è stata contattata la ditta Florenzo S.a.s. di Decaro Gennaro e Esposito Filomena con sede in Scafati alla via Terze n. 10, che può utilmente essere incaricata degli interventi di che trattasi e che si è resa disponibile ad intervenire in tempi rapidi, impiegando mezzi ed attrezzature proprie in relazione ai diversi interventi necessari a farsi;
- la ditta innanzi citata risulta già essere esecutrice di lavori su diversi Plessi Scolastici;
- il costo dell'intervento risulta essere di € ~~2000/00~~ ^{2000/00} oltre IVA al 22%;
- l'impresa si è resa disponibile ad effettuare i lavori;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno 11 del mese di Febbraio dell'anno 2016


SI ORDINA

alla ditta **Florenzo S.a.s. di Decaro Gennaro e Esposito Filomena con sede in Scafati alla via Terze n. 10**, ai sensi dell'art. 176 e seguenti del D.P.R. 207/2010, l'esecuzione dei lavori di pronto intervento per:

- **Lavori di SOMMA URGENZA presso il Plesso Scolastico Primaria di Via Cangemi consistenti in ripristino della vetrata attraverso: 1) rinforzo della stessa con posizionamento di intelaiatura metallica a croce adeguata tale da impedire l'oscillamento della stessa nonché; 2) sostituzione dei vetri lesionati e caduti, per l'ammontare concordato di €2000/00 oltre IVA al 22%.**

Boscoreale, 11/02/2016

Il Capo Settore
LL.PP., Ambiente e Manutenzione
(Geom. Sergio de Prisco)



PER ACCETTAZIONE
IN CARICA
[Signature]