



132/2017

COMUNE DI BOSCOREALE

Città Metropolitana di Napoli

"Terra della Pietra Lavica"

SETTORE LL.PP, AMBIENTE E MANUTENZIONE

Protocollo 7686 del 29/03/2017

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

(Art. 163 del D.Lgs. 50/2016)

Vista la relazione tecnica, a firma del geom. Luigi Di Martino, Unità Operativa Settore LL.PP., Ambiente e Manutenzione, trasmessa allo scrivente in data 27/03/2017, di descrizione dei diversi inconvenienti segnalati dal Dirigente scolastico e verificati dallo stesso presso la struttura scolastica di via Passanti Flocco.

Accertata l'esistenza delle seguenti occorrenze così come riportate nella predetta relazione:

- 1) Presenza di lesioni sull'intradosso del solaio di due delle cinque aule del Plesso Scolastico.
- 2) Distacco del corpo illuminante in un aula.

Ritenuto necessario, per quanto sopra, verificare tutti gli intradossi del solaio di copertura della scuola intervenendo attraverso la realizzazione di tutte le opere necessarie atte all'eliminazione degli inconvenienti segnalati, riscontrati e descritti.

Atteso che quanto sopra si rende necessario per:

- La salvaguardia della incolumità dell'utenza scolastica.
- Rimuovere ogni situazione di pericolo diretto o residuo.
- Impedire il peggiorare della situazione.
- Consentire la regolare fruibilità della struttura, in quanto al momento due aule sono state interdette all'utenza previo accorpamento delle classi con conseguente forte disagio per i bambini.

Ravvisata la necessità:

- Di un tempestivo e immediato intervento, che con le maestranze dell'Ente non può essere garantito.
- Di affidare a ditte esterne specializzate ed attrezzate l'esecuzione di tali interventi di ripristino e/o di messa in sicurezza.

Letta la relazione di sopralluogo protocollo n. 7462 del 27/03/2017.

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 art. 163 e tutto quanto sopra premesso e considerato, il sottoscritto geom. Sergio de Prisco, al fine di evitare pericolo per l'incolumità dei fruitori della struttura scolastica, nonché ulteriore disagi generali.

DICHIARA

con il presente Verbale, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**.

In ottemperanza a quanto innanzi dichiarato e dovendo procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino e/o di messa in sicurezza delle parti intradossali del solaio di copertura e in particolar modo provvedendo ad eseguire le seguenti opere:

- 1) revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti la superficie dell'intradosso del solaio, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con lo sgombero dei materiali di risulta;
- 2) eventuale rimozione di fondelli di blocchi degradati e pericolanti compreso lo sgombero dei materiali di risulta;



- 3) eventuale rimozione dei copri ferri in calcestruzzo ammalorato, di armatura dei travetti del solaio, successiva spazzolatura dei ferri e trattamento degli stessi, ricostruzione del copri ferro;
- 4) ripresa di queste zone con formazione di tutte le parti di fondelli di blocchi rimossi e formazione di intonaco con interposta rete stampata in materiale sintetico, la ripresa degli eventuali elementi architettonici presenti, la preparazione delle superfici con semplice raschiatura, rasatura e carteggiatura dell'intera superficie; compreso ogni onere e magistero per un intervento di ripresa reso a regola d'arte.

Visto il Decreto Legislativo 50/2016, art. 163.

Accertato che ricorrono i presupposti per un intervento di "*Somma Urgenza*" e che è necessario eseguire interventi immediati che non possono attendere lo svolgimento delle normali procedure di affidamento.

DISPONE

L'immediata esecuzione dei lavori di cui sopra ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50 e degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

Che gli stessi lavori saranno coordinati e contabilizzati (secondo prezzi di mercato e tariffa vigente) dal geom. Luigi Di Martino.

AFFIDA

alla ditta *Florenzo S.a.s. di Decaro Gennaro e Esposito Filomena con sede in Scafati alla via Terze n. 10*, la esecuzione dei lavori sopra meglio descritti, che si è immediatamente resa disponibile allo svolgimento degli stessi.

Il presente ordine di servizio viene redatto in duplice copia e firmato come di seguito:

Boscovale, 29/03/2017

L'IMPRESA

IL CAPOSETTORE LL.PP.
Geom. Sergio de Prisco

